



Ciechanów, dnia 15 listopada 2013.

ZM – 242 – 15 / 2013

Wg rozdzielnika

Dotyczy: c.d. V – Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie nr 15/2013 – SIWZ z dnia 17 października 2013r. „Redukcja emisji poprzez przebudowę instalacji spalania paliw i odpylania spalin w PEC Ciechanów” – ETAP I Modernizacja kotła wodnego WR 25 nr 1 i instalacji odpylania spalin w centralnej ciepłowni.

W związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający na podstawie SIWZ pkt XIII *Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego* udziela następujących odpowiedzi:

Lp.	Treść pytania	Odpowiedź zamawiającego
1.	W związku z modyfikacją pkt. XXI.15 SIWZ pytamy: Czy Wykonawca ma w ramach w/w pkt. dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację kotła WR 25 będącego przedmiotem zamówienia, w zakresie projektu technicznego, dokumentacji montażowej, koncesyjnej i DTR.	Zamawiający wyraża zgodę.
2.	W związku z pkt.6.1.5. i 6.1.6. program funkcjonalno-użytkowy zadajemy pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dokumentacja projektowa, koncesyjna, montażowa i DTR kotła była dostarczona w wersji papierowej w 5 egzemplarzach i elektronicznej w formacie PDF.	Zamawiający nie wyraża zgody.



**Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**



Telefon (23) 672-33-58 Fax (23) 672-21-60
e-mail: pec@ciechanow.pl www.pecciechanow.pl
NIP 566-000-52-65

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000134317 Kapitał zakładowy 10 607 420,00 zł



<p>3. W SIWZ pkt. IX.7. widnieje zapis: „Wykonawca lub Podwykonawca wykaże, że w okresie, o którym mowa w pkt 6 zrealizował, co najmniej dwie instalacje odpylania na kotłach opalanych miałem węglowym o mocy cieplnej min. 10 MW ze spełnieniem warunku stężenia emisji pyłów poniżej 100 mg/Nm³ w warunkach umownych przy zawartości 6 % tlenu dla całego zakresu obciążenia kotła oraz potwierdzi je protokołami odbioru robot lub referencjami ”. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby Wykonawca lub Podwykonawca wykonał co najmniej dwie instalacje odpylania na kotłach opalanych miałem węglowym o mocy cieplnej min. 8 MW ze spełnieniem warunku stężenia emisji pyłów poniżej 100 mg/Nm³ w warunkach umownych przy zawartości 6 % tlenu dla całego zakresu obciążenia kotła oraz potwierdzi je protokołami odbioru robot lub referencjami.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
---	--------------------------------------

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Wyrzykowski