



Ciechanów, dnia 18.03.2019r.

NZ – 242 – 02.1 / 2019

**Wg rozdzielnika**

**Dotyczy: Cz. I - Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie nr 02/2019 - SIWZ z dnia 11.03.2019r. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na terenie Centralnej Ciepłowni w PEC Ciechanów”**

W związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający na podstawie SIWZ rozdział XIII ust. 1 *Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego* udziela następujących odpowiedzi:

Lp.	Treść pytania	Odpowiedź zamawiającego
1.	Czy w ramach zadania należy dostarczyć zbiornik retencyjny o pojemności 20 m <sup>3</sup> o takich samych wymiarach jak istniejący zbiornik, jeżeli tak to prosimy o podanie wysokości i średnicy istniejącego zbiornika?	W ramach zadania należy dostarczyć zbiornik o pojemności 20 m <sup>3</sup> o wymiarach zbliżonych do zbiornika istniejącego. Wymiary zbiornika istniejącego to 2500x3500x3000 (szer x gł x wys). Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania zbiornika cylindrycznego wykonanego z PE.
2.	Czy zamawiający dopuści zatasowanie dwóch zbiorników z PE o parametrach każdy: pojemność 10 m <sup>3</sup> , średnica 2300 mm, wysokość 2650 mm, o łącznej objętości 20 m <sup>3</sup> ?	Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania dwóch zbiorników.
3.	Czy zbiornik/zbiorniki będą znajdowały się w pomieszczeniu, jeżeli tak to prosimy o podanie wymiarów pomieszczenia?	Zbiornik będzie się znajdował w istniejącym pomieszczeniu stacji uzdatniania wody o wymiarach 18000 x 11000 x 9000 (szer x gł x wys).

Z poważaniem

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
PRUKURENT  
mgr Irena Jurkowska

