



Ciechanów, dnia 04.04.2019r.

NZ – 242 – 02.5 / 2019

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Cz. V - Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie nr 02/2019 - SIWZ z dnia 11.03.2019r. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na terenie Centralnej Ciepłowni w PEC Ciechanów”

W związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający na podstawie SIWZ rozdział XIII ust. 1 *Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego* udziela następujących odpowiedzi:

Lp.	Treść pytania	Odpowiedź zamawiającego
1.	Jaka jest wymagana wydajność układu pomp wody surowej na potrzeby istniejącej w zakładzie instalacji p.poż?	20 m ³ /h

Z poważaniem

GLÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
Ingr Irena Jurkowska

