



Ciechanów, dnia 05.04.2019r.

NZ – 242 – 02.7 / 2019

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Cz. VI - Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie nr 02/2019 - SIWZ z dnia 11.03.2019r. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na terenie Centralnej Ciepłowni w PEC Ciechanów”

W związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający na podstawie SIWZ rozdział XIII ust. 1 **Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego** udziela następujących odpowiedzi:

Lp.	Treść pytania	Odpowiedź zamawiającego
1.	<p>W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu dot. Przebudowy SUW w PEC Ciechanów prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów SIWZ dotyczące warunków udziału w postępowaniu. Pkt. VIII ppkt 1.3 określa wymaganie od Wykonawcy tj. co najmniej 2 prac będące przedmiotem zamówienia o wydajności odwróconej osmozy nie mniejszej niż 5m³/h natomiast pkt. IX ppkt. 2.7 jest zapis , ...w wykazie robót należy wykazać spełnienie warunku, że wykonawca wykonał w systemie „zaprojektuj” i „wybuduj” co najmniej 2 prac będące przedmiotem zamówienia o wydajności odwróconej osmozy nie mniejszej niż 5m³/h. Prosimy o informację, czy Wykonawca spełni ten warunek, który wykonał odwróconą osmozę o wydajności nie mniejszej niż 5m³/h, nie w systemie „zaprojektuj” i „wybuduj”. Jednocześnie prosimy Zamawiającego o usunięcie zapisów wskazujących doświadczenie w systemie „zaprojektuj” i „wybuduj” ponieważ zapis ten ogranicza Wykonawców, którzy posiadają duże doświadczenie w budowie odwróconej osmozy, jednak nie wykonanych w tym systemie.</p>	<p>Zamawiający wymaga, aby prace o których mowa w pkt VIII.1.3) i IX.2.7) SIWZ wykonane były w formule „zaprojektuj i wybuduj”.</p>

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
dr Małgorzata Niestępnicka



Telefon (23) 672-33-58 Fax (23) 672-21-60
e-mail: pec@pecciechanow.pl, biuro@pecciechanow.pl
www.pecciechanow.pl

NIP 566-000-52-65

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000134317 Kapitał zakładowy 10 607 420,00 zł

